

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления -
проректор по безопасности ТГУ

Е.В. Чугунов

2019г.

Инструкция №12

**о порядке действий персонала детского сада №49 ТГУ, расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Нахимова, 15/4 на случай возникновения пожара в дневное и ночное
время и осуществления эвакуации людей при пожаре**

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности и предназначена для выполнения первоочередных действий и эвакуации людей (детей) при пожаре гражданами, осуществляющих свою деятельность в детском саду №49 ТГУ, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 15/4.

Заведующая детским садом, воспитатели, административный, обслуживающий, в том числе и дежурный персонал охраны объекта обязаны знать и выполнять требования настоящей Инструкции, должны знать пожарную опасность помещений объекта, эксплуатируемого оборудования, используемых и хранимых на объекте химических веществ и материалов (аварийно – химически опасных веществ АХОВ), должны знать о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве, расположении и состоянии эвакуационных путей и выходов из помещений, с этажей и из здания, обозначенных в поэтажных планах эвакуации людей при пожаре, знать места размещения безопасных зон и площадок, знать места хранения первичных средств пожаротушения, средств связи, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (далее - СИЗОД), поддерживать в исправном состоянии системы противопожарной защиты здания, соблюдать правила безопасности и охраны труда при выполнении первоочередных действий и эвакуации людей при пожаре, знать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

Действия граждан при пожаре.

Любой работник ТГУ, посетитель детского сада, обнаружив пожар или признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и т.п.), **обязан:**

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «101», «112» следующую информацию: место возгорания (задымления), указать адрес объекта, этаж, номер и наименование помещения, фамилию сообщившего;
- оповестить людей о пожаре путем включения ручного пожарного извещателя системы оповещения здания, либо иным возможным способом и оповестить дежурную службу объекта (работников детского сада);
- эвакуироваться в безопасную зону, на безопасную площадку, расположенную за зданием детского сада №49, на расстоянии 35 метров от западной стороны здания;

- организовать по возможности помощь при эвакуации других людей (детей);
- эвакуацию из здания осуществлять в соответствии с планом эвакуации;
- при выходе из помещений закрыть за собой окна, двери;
- не осуществлять эвакуацию по задымленным лестничным клеткам, коридорам;
- не паниковать и следовать указаниям сотрудников пожарной охраны, указаниям членов группы быстрого реагирования ТГУ (далее - ГБР);
- при эвакуации не блокировать двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров в открытом положении и закрывать их за собой; покидая помещение убедиться, что там никого не осталось; если в помещении остались люди (дети) и не могут покинуть его, сообщить об этом сотрудникам пожарной охраны (членам ГБР ТГУ);
- на начальной стадии пожара, принять по возможности меры по его тушению с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;
- находиться в безопасной зоне, на безопасной площадке, не покидать её, не входить в здание до официального разрешения руководителя тушения пожара; при необходимости, оказать пострадавшим первую помощь;
- неукоснительно соблюдать распоряжения сотрудников пожарной охраны, членов ГБР, добровольных пожарных.

Действия членов ГБР ТГУ при пожаре в дневное время.

Заведующая Руденок Л.Н., в ее отсутствие заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе (АХР) Гуренко И.В., при срабатывании пожарной сигнализации, обязана:

1. Направить учителей-логопедов Сараеву О.В., Ткач О.Л., руководителя физического воспитания Кузьминых М.Н. осмотреть место срабатывания сигнализации.
2. При обнаружении пожара (признаков горения), получении сообщения о пожаре, сообщить в пожарную охрану по «101», «112» следующую информацию:
 - адрес объекта возгорания;
 - место возгорания (задымления): этаж, номер и наименование помещения, здания, предполагаемую площадь возгорания (задымления);
 - характеристику объекта: этажность, количество задействованных эвакуационных выходов, возможность подъезда к зданию для пожарно-спасательной техники;
 - информацию о количестве людей (детей), которые не могут самостоятельно эвакуироваться из здания их местонахождение и возможность доступа к ним;
 - должность, фамилию сообщившего;
 - номер телефона, с которого сообщила.
3. Разблокировать электромагнитные замки на дверях эвакуационных выходов и обеспечить беспрепятственную эвакуацию людей (детей) по эвакуационным путям и выходам.
4. Сообщить о возгорании:
 - в дежурно-диспетчерскую службу ТГУ (р.т. 529-551);
5. Осуществить сбор информации (от лиц осуществляющих мероприятия по эвакуации людей, тушению пожара и выполняющих другие первоочередные действия при пожаре), находясь на безопасной площадке, расположенной на центральном входе детского сада №49 ТГУ:
 - о месте возникновения и площади пожара;

- о количестве человек, эвакуированных из здания;
- о местонахождении и количестве оставшихся в здании людей (детей);
- об отключении электрооборудования в здании и остановки работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнении других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- о наличии и возможности использования средств противопожарной (аварийной) защиты объекта;

- об обесточивании оборудования в месте возгорания, об остановке работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнении других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- о путях и возможности доступа к месту возгорания.

6. Встретить подразделения пожарной охраны и доложить обстановку начальнику дежурной смены пожарной охраны, в следующем объеме:

- о месте возникновения и площади пожара;

- о количестве человек, эвакуированных из здания;

- о местонахождении и количестве оставшихся в здании людей (детей);

- о наличии и возможности использования средств противопожарной (аварийной) защиты объекта;

- о местонахождении ближайших водоисточников ПГ-1 К-150 по адресу: ул. Нахимова, 15 (на расстоянии 54 м.), ПГ-2 К-150 по адресу: ул. Ф. Лыткина, 6 (на расстоянии 40 м.) и возможности их использования;

- об обесточивании оборудования в месте возгорания, остановке работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнении других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

- сообщить подразделению пожарной охраны, привлекаемому для тушения пожара и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, аварийно-химически опасных веществах;

- оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

7. Выставить пост на центральном входе детского сада №49 ТГУ.

8. По требованию руководителя тушения пожара включиться в работу штаба по тушению пожара.

При себе должна иметь средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (далее - СИЗОД), электрический фонарь, сотовый телефон (радиостанцию).

Учителя-логопеды Сараева О.В., Ткач О.Л., руководитель физического воспитания Кузьминых М.Н. направленные на место срабатывания пожарной сигнализации, обязаны:

1. Осмотреть место срабатывания АУПС (при себе иметь СИЗОД, фонарь, сотовый телефон (радиостанцию), ключи от помещения, где сработал пожарный извещатель АУПС, рупорный ручной громкоговоритель (мегафон)).
2. При обнаружении пожара (признаков горения):
 - сообщить о возгорании заведующей Руденок Л.Н. в её отсутствие заместителю заведующей по АХР Гуренко И.В.;
 - проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
 - оповестить людей о пожаре путем включения ручного пожарного извещателя и используя рупорный ручной громкоговоритель (мегафон);
 - принять меры по спасению пострадавших с места пожара, привлечь членов ГБР и работников, для эвакуации (спасения) пострадавших на безопасную площадку (в безопасную зону).
3. Осуществить эвакуацию людей (детей) в первую очередь из помещений, расположенных вблизи очага возгорания и с этажа, на котором произошел пожар. Затем на этажах, расположенных выше.

При проведении эвакуации выполнять следующие требования:

 - исключить условия, способствующие возникновению паники;
 - воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол, во избежание проникновения огня и дыма в смежные помещения;
 - покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;
 - тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей (детей) в опасной зоне;
 - определить безопасные эвакуационные пути и выходы;
 - следить за тем, чтобы потоки эвакуируемых людей (детей) не были направлены в зону задымления (по задымленным лестничным клеткам, коридорам);
 - контролировать потоки эвакуирующихся людей (детей), чтобы они не пересекались;
 - тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей (детей) в помещении, в опасной зоне;
 - при выходе из помещений закрывать за собой двери (окна), следить за тем, чтобы двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров не были зафиксированы в открытом положении;
 - следить за тем, чтобы двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров не были зафиксированы в открытом положении.
4. Сообщить заведующей Руденок Л.Н. в её отсутствие заместителю заведующей по АХР Гуренко И.В. (находящихся на крыльце центрального входа детского сада ТГУ №49):
 - о количестве человек, эвакуированных с этажа, на котором произошел пожар;
 - о количестве человек, оставшихся в здании, об их местонахождении и возможности доступа к ним;
 - о работоспособности автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

5. Разместить людей (детей) в безопасной зоне, расположенной за детским садом №49 ТГУ, на расстоянии 35 метров от западной стороны здания. В зимний период, а также при неблагоприятных климатических условиях, разместить людей (детей) в пункте временного обогрева, в здании общежития №6 ТУСУР, расположенного по адресу г. Томск ул. Ф. Лыткина, 8, на расстоянии 110 метров от детского сада №49 ТГУ. При необходимости, оказать пострадавшим первую помощь.

Эвакуация из помещений:

1. Эвакуацию из помещений детского сада на безопасную площадку, при получении сообщения о пожаре, обязаны осуществить следующие лица:

- из группы №4 «Колокольчик», расположенной на первом этаже, воспитатели: Петрова А.В., Лужевская Е.В., помощник воспитателя Новокрещенова Н.В., педагог дополнительного образования Хомякова И.А. эвакуация на площадку группы «Колокольчик»;

- из группы №1 «Пчёлки», расположенной на первом этаже, воспитатели: Нилкина М.А., Бурлева А.А., помощник воспитателя Фадеева Т.П., кастелянша Коломоец З.И. эвакуация на площадку группы «Колокольчик»;

- из группы №3 «Смешарики», расположенной на первом этаже, воспитатели: Акулова А.В., Касьянова Н.Э., помощник воспитателя Поломошнова И.А., эвакуация на площадку группы «Звездочка»;

- из группы №6 «Звездочка», расположенной на первом этаже, воспитатели: Кривцова Т.В., Баранова Н.В., помощники воспитателя Закирова Ф.Р., Растопчук Н.Д. эвакуация на площадку группы «Звездочка»;

- из группы №2 «Родничок», расположенной на втором этаже, воспитатели: Ахмедова Т.Л., Ларченко И.В., помощник воспитателя Сенникова Г.А. музыкальный руководитель Чепчугова И.М. эвакуация на площадку группы «Солнышко»;

- из группы №5 «Теремок», расположенной на втором этаже, воспитатели: Сандырева Н.Д., Лысакова Л.Т., помощник воспитателя Логинова Е.К., машинист по стирке белья Уртамова Н.И. эвакуация на площадку группы «Солнышко»;

- из группы №7 «Солнышко», расположенной на втором этаже, воспитатели: Ромашова Е.В., Бейцанова А.О., помощник воспитателя Кузнецова И.Г., педагог-психолог Плешакова Л.К. эвакуация на площадку группы «Колокольчик»;

- после чего доводят информацию о количестве эвакуированных заведующей Руденок Л.Н. в её отсутствие заместителю заведующей по АХР Гуренко И.В..

2. При проведении эвакуации должны при себе иметь СИЗОД, фонарь, сотовый телефон, использовать СИЗОД при задымлении.

При проведении эвакуации выполнять следующие требования:

- исключить условия, способствующие возникновению паники;
- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол, во избежание проникновения огня и дыма в смежные помещения;
- покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей (детей) в опасной зоне;
- определить безопасные эвакуационные пути и выходы;
- следить за тем, чтобы потоки эвакуируемых людей (детей) не были направлены в зону задымления (по задымленным лестничным клеткам, коридорам);

- контролировать потоки эвакуирующихся людей (детей), чтобы они не пересекались;

- при выходе из помещений закрывать за собой двери (окна), следить за тем, чтобы двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров не были зафиксированы в открытом положении;

- следить за тем, чтобы двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров не были зафиксированы в открытом положении.

3. Доложить заведующей Руденок Л.Н. в её отсутствие заместителю заведующей по АХР Гуренко И.В. (находящихся на крыльце центрального входа детского сада ТГУ №49 о количестве человек, эвакуированных из помещений, с этажей здания, количестве человек, оставшихся в здании, их местонахождение и возможность доступа к ним.

4. Разместить людей (детей) в безопасной зоне, на безопасной площадке, расположенной за детским садом №49 ТГУ, на расстоянии 35 метров от западной стороны здания. В зимний период, а также при неблагоприятных климатических условиях, разместить людей (детей) в пункте временного обогрева, в здании общежития №6 ТУСУР, расположенного по адресу г. Томск ул. Ф. Лыткина, 8, на расстоянии 110 метров от детского сада №49 ТГУ. При необходимости, оказать пострадавшим первую помощь.

5. Контролировать людей (детей) на безопасной площадке, не допуская их возвращения в здание до разрешения руководителя тушения пожара.

Рабочий по обслуживанию здания Тишин Ю.Ю., сантехник Голубев А.Г. при получении сообщения о пожаре, обязаны:

1. Принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарный кран), соблюдая меры безопасности, используя СИЗОД.

2. Меры безопасности при использовании первичных средств пожаротушения:

- к тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни, наличии возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара;

- запрещается применять воду для тушения веществ и материалов, которые при взаимодействии с водой могут привести к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву, а так же для тушения электрооборудования находящегося под напряжением;

- нельзя бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара, так как это может привести к взрыву корпуса огнетушителя;

- при тушении пожара необходимо следить, чтобы огнем не были отрезаны выходы из помещения (здания);

- по окончании тушения пожара необходимо проветрить помещение от продуктов горения.

Дежурный электрик, при получении сообщения о пожаре, обязан:

1. Соблюдая меры безопасности, используя СИЗОД, обесточить электрооборудование в помещении (на этаже, в здании), где произошло возгорание (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов (при наличии их на объекте защиты), перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с

ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

2. Оповестить заведующую детского сада Руденок Л. Н. в её отсутствие заместителя заведующей по АХР Гуренко И.В., лиц, осуществляющих тушение пожара, о том, что оборудование в месте возгорания обесточено, работа систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях остановлена, а также выполнены другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

3. Принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарный кран), соблюдая меры безопасности, используя СИЗОД.

4. Меры безопасности при использовании первичных средств пожаротушения:

- к тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни, наличии возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара;
- запрещается применять воду для тушения веществ и материалов, которые при взаимодействии с водой могут привести к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву, а так же для тушения электрооборудования находящегося под напряжением;
- нельзя бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара, так как это может привести к взрыву корпуса огнетушителя;
- при тушении пожара необходимо следить, чтобы огнем не были отрезаны выходы из помещения (здания);
- по окончании тушения пожара необходимо проветрить помещение от продуктов горения.

Работник дежурно-диспетчерской службы ТГУ при сообщении о возгорании обязан:

1. Оповестить о возникновении пожара членов ГБР и заведующую детского сада.
2. Оповестить и направить к месту пожара дежурного электрика.
3. Сообщить о пожаре проректору по безопасности ТГУ Чугунову Е.В.
4. Сообщить о пожаре проректору по АХРиС ТГУ Шутееву О.М.

Заведующая детского сада Руденок Л.Н., при получении сообщения о пожаре, обязана:

1. Осуществить контроль и координировать выполнение членами ГБР детского сада действий, закрепленных за ними настоящей Инструкцией.
2. Организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию (спасение) людей (детей) и защиту материальных ценностей.
3. Организовать привлечение сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития.
4. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в проведении первоочередных мероприятий по тушению пожара и эвакуации (спасению) людей (детей).
5. По требованию руководителя тушения пожара включиться в работу штаба по тушению пожара.

Организация постов на прилегающей к детскому саду №49 ТГУ территории:

Для ограничения доступа посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к детскому саду территорию и беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ сотрудниками пожарной охраны, группой быстрого реагирования детского сада по окончании действий по эвакуации людей (детей) и тушению пожара, организуются посты в следующем порядке:

- заведующая Руденок Л.Н. в её отсутствие заместителю заведующей по АХР Гуренко И.В., пост на центральном входе детского сада;
- дворник Антоний С.Ю. открывает ворота с северной стороны детского сада, организует пост;
- дворник Люберцев А.А., открывает ворота с южной стороны детского сада, организует пост;
- медицинская сестра Корженевская Г.А. при необходимости, оказывает первую помощь пострадавшим, осуществляет вызов скорой медицинской помощи.
- заместитель заведующей по АХР Гуренко И.В., обязана организовать посты в безопасной зоне, на безопасной площадке, расположенной за детским садом №49 ТГУ, на расстоянии 35 метров от западной стороны здания. В зимний период, а также при неблагоприятных климатических условиях, разместить людей (детей) в пункте временного обогрева, в здании общежития №6 ТУСУР, расположенного по адресу г. Томск ул. Ф. Лыткина, 8, на расстоянии 110 метров от детского сада №49 ТГУ. При необходимости, оказать пострадавшим первую помощь;
- не допускать выхода граждан (детей) из безопасной зоны и возвращение их в детский сад до официального разрешения руководителя тушения пожара; при необходимости, оказать первую помощь пострадавшим, осуществить вызов скорой медицинской помощи;

Действия членов ГБР ТГУ при пожаре в ночное время.

Сторожа Косинов А.С., Люберцев А.А., Аксенова Т.В., осуществляющие контроль за работоспособностью средств пожарной автоматики, при срабатывании пожарной сигнализации, обязаны:

1. Осмотреть место срабатывания АУПС (при себе иметь СИЗОД, фонарь, сотовый телефон (радиостанцию), ключи от помещения, где сработал пожарный извещатель АУПС, рупорный ручной громкоговоритель (мегафон)).
2. При обнаружении пожара (признаков горения), получении сообщения о пожаре, сообщить в пожарную охрану по «101», «112» следующую информацию:
 - адрес объекта возгорания;
 - место возгорания (задымления): этаж, номер и наименование помещения, здания, предполагаемую площадь возгорания (задымления);
 - характеристику объекта: этажность, количество задействованных эвакуационных выходов, возможность подъезда к зданию для пожарно-спасательной техники;
 - информацию о количестве людей (детей), которые не могут самостоятельно эвакуироваться из здания их местонахождение и возможность доступа к ним;
 - должность, фамилию сообщившего;
 - номер телефона, с которого сообщил.

3. Сообщить о возгорании:

- в дежурно-диспетчерскую службу ТГУ (р.т. 529-551);

4. Проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

5. Оповестить людей о пожаре путем включения ручного пожарного извещателя и используя рупорный ручной громкоговоритель (мегафон).

6. Разблокировать электромагнитные замки на дверях эвакуационных выходов, обеспечить беспрепятственную эвакуацию людей по эвакуационным путям и выходам. Открыть ворота с северной и южной стороны здания для свободного подъезда к зданию пожарно-спасательной техники.

7. Принять меры по спасению пострадавших с места пожара, привлечь, привлечь членов ГБР и работников, для эвакуации (спасения) пострадавших на безопасную площадку (в безопасную зону).

8. Осуществить совместно с членами ГБР, воспитателями, административными работниками, эвакуацию людей (детей) в первую очередь из помещений, расположенных вблизи очага возгорания и с этажа, на котором произошел пожар. Затем на этажах, расположенных выше.

При проведении эвакуации выполнять следующие требования:

- исключить условия, способствующие возникновению паники;
- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол, во избежание проникновения огня и дыма в смежные помещения;
- покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей в опасной зоне;
- определить безопасные эвакуационные пути и выходы;
- следить за тем, чтобы потоки эвакуируемых людей (детей) не были направлены в зону задымления (по задымленным лестничным клеткам, коридорам);
- контролировать потоки эвакуирующихся людей (детей), чтобы они не пересекались;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей (детей) в помещении, в опасной зоне;
- при выходе из помещений закрывать за собой двери (окна), следить за тем, чтобы двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров не были зафиксированы в открытом положении;
- следить за тем, чтобы двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров не были зафиксированы в открытом положении.

9. Разместить людей (детей) в безопасной зоне, на безопасной площадке, расположенной за детским садом №49 ТГУ, на расстоянии 35 метров от западной стороны здания. В зимний период, а также при неблагоприятных климатических условиях, разместить людей (детей) в пункте временного обогрева, в здании общежития №6 ТУСУР, расположенного по адресу г. Томск ул. Ф. Лыткина, 8, на расстоянии 110 метров от детского сада №49 ТГУ. При необходимости, оказать пострадавшим первую помощь.

10. Соблюдая меры безопасности, обесточить электрооборудование в помещении (на этаже, в здании), где произошло возгорание (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

11. Принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарный кран), соблюдая меры безопасности.

12. Встретить подразделения пожарной охраны и доложить обстановку начальнику дежурной смены пожарной охраны, в следующем объеме:

- о месте возникновения и площади пожара;
- о количестве человек, эвакуированных из здания;
- о местонахождении и количестве оставшихся в здании людей;
- о наличии и возможности использования средств противопожарной (аварийной) защиты объекта;
- о местонахождении ближайших водоисточников ПГ-1 К-150 по адресу: ул. Нахимова, 15 (на расстоянии 54 м.), ПГ-2 К-150 по адресу: ул. Ф. Лыткина, 6 (на расстоянии 40 м.) и возможности их использования;
- об обесточивании оборудования в месте возгорания, остановке работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнении других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;
- сообщить подразделению пожарной охраны, привлекаемому для тушения пожара и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, аварийно-химически опасных веществах;
- оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

13. По требованию руководителя тушения пожара включиться в работу штаба по тушению пожара.

14. Организовать посты у ворот детского сада с южной и северной стороны, для ограничения доступа посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к детскому саду территорию и беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ сотрудниками пожарной охраны.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующая детским садом
№49 ТГУ



Руденок Л.Н.

Начальник отдела охраны ТГУ

Е.Г. Исаков

Начальник отдела ГО, ЧС и
пожарной безопасности ТГУ



И.С. Нохрина

Начальник ПСЧ-1



В.В. Арцимович

Начальник отделения
профилактики пожаров ПСЧ-1



О.В. Коростелев